Акт № 19 от 28 февраля 2017 г.
согласованных с общественным объединением инвалидов
мер для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги
(в случаях, если существующие объекты социальной, инженерной и транспортной инфраструктур невозможно полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов до проведения реконструкции или капитального ремонта)

Название организации, которая предоставляет услугу населению:
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 466 Курортного района Санкт-Петербурга (ГБОУ СОШ № 466 Курортного района Санкт-Петербурга)

I. Краткая характеристика объекта социальной инфраструктуры (далее – Объект)

Адрес Объекта, на котором предоставляются услуги и составляется данный акт:
197758, г. Санкт - Петербург, п.Песочный, ул Речная, д.24 лит А
Сведения об Объекте:
отдельно стоящее здание **4** этажа, **4095,00** кв.м.
часть здания из **2** этажей **434,10** кв.м.
наличие прилегающего земельного участка (**да**, нет); **22917,60** кв.м.
Основание для пользования Объектом: **оперативное управление**
Форма собственности: **государственная**
Административно-территориальная подведомственность: **региональная**
Наименование и адрес вышестоящей организации: **Администрация Курортного района Санкт-Петербурга, 197706, Санкт-Петербург г. Сестрорецк пл. Свободы д.1**

II. Краткая характеристика действующего порядка предоставления на Объекте услуг населению

Сфера деятельности: **образование**
Наименование предоставляемых услуг: **начальное, общее и среднее образование**
Плановая мощность: **435 чел.**
Форма способа оказания услуг: **к месту предоставления услуги, на дому, дистанционно**
Категории обслуживаемого населения по возрасту: **дети**
Категории обслуживаемых инвалидов (инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха): **инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата**
Мы, нижеподписавшиеся,
Директор ГБОУ СОШ №466 Курортного района Санкт-Петербурга Кусюмова Марина Анатольевна, действующий на основании Устава с одной стороны, и **Президент Санкт-Петербургской общественной правозащитной организации инвалидов «На коляске без барьеров» Яганова Юлия Викторовна**, действующий на основании Устава с другой стороны, составили настоящий акт о нижеследующем:

Согласно статье 15 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон № 181-ФЗ) в случае, если объект социальной инфраструктуры невозможно полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов, собственники этих объектов до их реконструкции или капитального ремонта должны принимать согласованные с одним из общественных объединений инвалидов меры для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги.

III.Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов Объекта по данному адресу для согласования мер по обеспечению доступа инвалидов к месту предоставления услуги.

Указывается наличие или отсутствие конкретных показателей и категория инвалидов: *да (соответствуют К, О, С, Г, У / не соответствуют) / нет*

выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов: **нет**

адаптированные лифты (при необходимости и технической возможности): **нет**

поручни**: да, соответствуют С, Г, У, не соответствуют К, О**

пандусы, роллопандусы: **да, соответствуют Г, У, К, О не соответствуют С**

подъемные платформы (при необходимости и технической возможности): **нет**

мобильные лестничные подъемники: **нет**

раздвижные двери: **нет**

доступные входные группы: **да, соответствуют Г, У, не соответствуют К, О, С**

кнопка вызова: **нет**

доступные санитарно-гигиенические помещения:

да, соответствуют Г, У, не соответствуют К, О, С

достаточная ширина дверных проемов, лестничных маршей, площадок:

да, соответствуют Г, К, О, С, У

надлежащее размещение оборудования и носителей информации:

да, соответствуют Г, О, не соответствуют К, С, У

дублирование необходимой для инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, зрительной информации звуковой информацией, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля: **нет**

дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации зрительной информацией: **нет**

наличие на электронных средствах (информационный киоск) отображения информации в режиме для слабовидящих пользователей: **нет**

IV. Согласование мер по обеспечению доступности места предоставления услуги для инвалидов и других маломобильных групп

В связи с необходимостью обеспечения доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения, **Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 466 Курортного района Санкт-Петербурга**, расположенное по адресу: **197758, г. Санкт - Петербург, п.Песочный, ул Речная, д.24 лит А** и учитывая, что до проведения реконструкции или капитального ремонта помещений, в которых расположен Объект, являющийся в настоящее время **частично доступным** для инвалидов и других маломобильных групп населения, в соответствии со статьей 15 Федерального закона № 181-ФЗ согласовываются следующие меры по обеспечению доступности места предоставления услуги для инвалидов и других маломобильных групп:

№ п/п	Категории инвалидов, для которых разработаны мероприятия К, О, С, Г, У	Наименование мероприятия до проведения реконструкции или капитального ремонта	№ приказа, дата
1	2	3	4
Основные меры			

1		**Зона: территория, прилегающая к Объекту, принадлежащая организации, расположенной на Объекте (пути движения по территории)**	
1.1.	К, О, С, Г, У	Вход на объект является условно доступным для основных нозологических групп инвалидов, поэтому требуется сопровождение на объекте. Ширина калитки с ул. Речная достаточна, со стороны Родника ширина недостаточна, но есть ворота. Отсутствует табличка с информацией о помощи в сопровождении или кнопка вызова.	
2		**Зона: входной узел (наружные лестницы, пандусы, входные площадки, подъемные платформы, входные тамбуры, входные двери, вестибюли)**	
2.1.	К, О, С, Г, У	Входной узел оборудован пандусом и поручнями.	
2.2.	К, О	Входная группа в учреждение имеет порог, не значительно превышающий 1,4 см. Возможно требуется сопровождение.	
2.3.	С	Отсутствие маркировки цветом или тактильной плиткой входных групп или наружных лестниц.	
2.4.	Г	Доступно	
2.5.	У	Условно доступно	
3		**Зона: пути перемещения внутри здания (коридоры, переходы в другое здание, дверные и открытые проемы, внутренние лестницы, внутренние пандусы, подъемные платформы, лифты, пути эвакуации)**	
3.1.	К, О, С, Г, У	**Приказ №143 от 12.12.2016 г.** назначены сотрудники организации: 1. Возложить обязанности по организации работы по обеспечению доступности объекта для инвалидов на заместителя директора по АХР Первушину Н.М.; 2. Возложить обязанности по организации работы по обеспечению доступности услуг для инвалидов, инструктаж персонала и контроль за соблюдением сотрудниками требований доступности для инвалидов на заместителя директора по УВР Смирнову Н.В.; 3.Назначить ответственными за организацию работы по обеспечению доступности объекта и услуг для инвалидов следующих сотрудников: - Коршунову О.Н., учителя технологии, социального педагога; - Бардола Л.Г., гардеробщицу, технический персонал. с которыми проведен инструктаж в соответствии с приказом **Приказ №143 от 12.12.2016 г.** и в должностные инструкции, которых внесены соответствующие изменения. Информация о проведении инструктажа в отношении вышеуказанных сотрудников отражена в журнале проведения инструктажа **01.09.2016 г.**	Приказ №143 от 12.12.2016 г.
3.2.	К, О, С, Г, У	Ширина коридоров, внутренних лестниц, дверных проёмов - достаточная. Нет цветовой или тактильной маркировки для слабовидящих, слепых, поручни есть. Нет навигации для всех нозологических групп инвалидов. Информация по путям эвакуации – есть только в общем виде.	
3.3.	К	Перемещение только на 1 этаже здания.	
4		**Зона: места обслуживания инвалидов**	
4.1.	К, О, С, Г, У	Обслуживание осуществляется на 1 этаже: - личный приём может осуществляться в служебном кабинете; - массовые собрания могут проходит в классе.	
4.2.	Г, У	Актовый зал на 2ом этаже. Доступен.	
4.3.	О, С	Актовый зал на 2ом этаже. Требуется сопровождение.	
4.4.	К	Актовый зал недоступен, т.к. расположен на втором этаже. Требуется лестничный мобильный подъёмник,	
5		**Зона: санитарно-гигиенические помещения (туалетные**	

		и душевые кабины)	
5.1.	К, О, С, Г, У	На первом этаже здания располагается 1 туалет, не обладающие элементами доступности. Необходимо сопровождение.	
5.2.	О, С, Г, У	Условно доступен.	
5.3.	К	На пути движения к нему есть лестница. Не доступен.	
6		**Информационное обеспечение на Объекте**	
6.1.	К, О, С, Г, У	Официального сайта учреждения **http://school466.spb.ru** На сайт учреждения размещена: - версия для слабовидящих; - контактная информация; - информация о способах получения услуг; - режим работы учреждения; - информация о специалистах и видах услуг; - об условиях доступности для инвалидов предоставляемых услуг; - о порядке получения услуг инвалидами в случае их предоставления на объекте; - об отсутствии парковки для инвалидов; - указан номер телефона для обращения за помощью по сопровождению на объекте; - как добраться до объекта от остановки общественного транспорта (карта-схема). После согласования акта, на сайте появится: - информация, с какой Организацией подписан Акт согласования с общественным объединением инвалидов. На сайте нет информации: - условия его доступности по категориям инвалидов; - нет текстового описания как добраться до объекта от остановки общественного транспорта.	
6.2.	О, Г, У	Информационное обеспечение на информационных стендах объекта есть в полном объёме, кроме информации о доступности объекта и в доступной для основных нозологических групп форме.	
Дополнительные меры (при наличии)			
7		**Зона: пути движения к объекту**	
7.1.	К, О, С, Г, У	Ближайшие автобусные остановки находятся на ул. Советская: у д.19 и д.21. Автобус №109, 109А, 315, 497, маршрутное такси К-259, 671. Расстояние от остановок общественного транспорта до школы: около 720 м через ул. Центральная. Время движения пешком 8-10 минут. Весь путь проходит по дороге без выделенного пешеходного пути. Имеется один нерегулируемый пешеходный переход.	
8		**Зона: места парковки для автомобилей инвалидов**	
8.1.	К, О, С, Г, У	Парковки нет, выделенного и оформленного парковочного места для инвалидов – нет. Возможность сделать – есть.	

V. Рекомендации (заполняется по согласованию сторон, и содержат наименования мероприятий, необходимые для обеспечения доступности Объекта для инвалидов, и основания для выполнения мероприятий пункт СНиП, СП, ГОСТ):

1. Разместить на калитках и при входе в школу антивандальные таблички со знаком «ИНВАЛИД» на желтом фоне и номером телефона для оказания помощи. Текст должен быть крупным и легко читаемым.

2. Необходимо содержать пандус в чистоте и своевременно очищать от наледи и снега.

3. Для слепых и слабовидящих нанести цветовую или тактильную маркировку входных групп и лестничных маршей согласно действующим нормативам. Внутренние лестничные марши также должны иметь цветовую или фактурную маркировку.

4. При входе в Учреждение разместить табличку: с названием организации, графиком работы организации, планом здания, выполненную рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне.

5. Обеспечить допуск на объект сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика, собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение (приказ Минтруда России от 22.06.2015 № 386н).

6. Оборудовать универсальный туалет на первом этаже здания.

7. Приобрести лестничный мобильный подъёмник для инвалидов-колясочников для обеспечения доступа на второй этаж учреждения к месту оказания услуги и доступа к туалету.

8. Актуализировать информацию на сайте по доступной среде, согласно акту.

9. Обратиться в Администрацию Курортного района Санкт-Петербурга для оборудования на прилегающей территории парковочного места для инвалидов.

10. Для обучения специалистов воспользоваться учебными пособиями Министерства труда и социальной защиты населения РФ «Методическое пособие для обучения (инструктирования) сотрудников учреждений МСЭ и других организаций по вопросам обеспечения доступности для инвалидов услуг и объектов, на которых они предоставляются, оказания при этом необходимой помощи», размещенное на официальном сайте Минтруда России по адресу: http://www.rosmintrud.ru/docs/mintrud/handicapped/108 и «Методическое пособие по обеспечению доступности для инвалидов объектов и услуг», размещенное – http://zhit-vmeste.ru/news/events/88812/.

Директор ГБОУ СОШ №466 Курортного района СПб	Президент СПб ОПОИ «На коляске без барьеров»
_____ / М.А.Кусюмова /	_____ / Ю.В.Яганова/
М.П.	М.П.